

PUKR.W.01.2019



Miłki, 08.04.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalno – Rolnych spółka z o.o. w Miłkach informuje, że w miejscowości Rydzewo w próbkach wody pobranej z sieci wodociągu publicznego stwierdzono bakteriologiczne zanieczyszczenie wody.

W związku z tym Przedsiębiorstwo podjęło następujące działania poprzez:

- 1) zawiadomienie w drodze komunikatu mieszkańców miejscowości Miłki, Staświny, Staświny-Osada, Lipowy Dwór, Lipińskie, Szczepanki, Marcinowa Wola, Kleszczewo, Kleszczewo-Osada, Przykop, Wierciejki, Paprotki, Rydzewo, Ruda, Jagodne Wielkie i Jagodne Małe korzystających z wodociągu o wystąpieniu zagrożenia bakteriologicznego,
- 2) ustalenie zasięgu występowania skażenia sieci wodociągowej na podstawie badań laboratoryjnych wykonywanych przez akredytowane laboratorium,
- 3) wyłączenie skażonego wodociągu z eksploatacji,
- 4) zdezynfekowanie wody podchlorynem sodu,
- 5) awaryjne płukanie sieci wodociągowej i likwidację skutków skażenia,
- 6) ustalenie przyczyn skażenia,
- 7) ponowne badanie próbek wody pochodzącej ze skażonej sieci,
- 8) włączenie do eksploatacji (po uzyskaniu decyzji PSSE) sieci wodociągowej.

Przedsiębiorstwo zapewni awaryjne źródła zaopatrzenia w wodę butelkowaną i beczkowitzami.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Miłki,
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku,
3. A.a.

PREZES ZARZĄDU
PUKR Sp. z o.o. w Miłkach
Josef Osinka